

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. 720/08

List č. 2/2

Mikrobiologické požadavky

Ukazatel	SOP	Metoda	Jednotka	Limit	Výsledek	Typ limitu	A/N
Escherichia coli	SOP3.7.3	met. Colilert	KTJ/100 ml	max.0	0	NMH	A
Koliformní bakterie	SOP3.7.3	met. Colilert	KTJ/100 ml	max.0	0	MH	A
Počty kolonií při 22°C	SOP3.15.1	ČSN EN ISO 6222	KTJ/ml	max.500	3	MH	A
Počty kolonií při 36°C	SOP3.15.1	ČSN EN ISO 6222	KTJ/ml	max.100	0	MH	A
Pseudomonas aeruginosa	SOP3.4.1	ČSN EN 12780	KTJ/250 ml	max.0	0	NMH	A

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%. Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

A - akreditovaná metoda

N - neakreditovaná metoda

SA - subdodávka akreditovaná

SN - subdodávka neakreditovaná

Za laboratoře schválil :

J. Hůlová
výstup výsledků

V Praze dne : 18.02.2008

AQUATEST a.s.
akreditovaná zkušební laboratoř
152 00 Praha 5, Geologická 4

